

Das CO-Testspray - SOLO C3

Das Testspray SOLO C3 ist dafür bestimmt, JABLOTRON CO-Melder, wie zum Beispiel EI208W und EI208DW, zu testen. Es wird zusammen mit einer aufsteckbaren Hülle geliefert, die ein ungewolltes Versprühen des Testsprays von dieser Hülle verhindert. Der Inhalt des Sprays reicht für ungefähr 50 Testdosen und eine Hülle für 10 Tests.

Sicherheitshinweise

Rauchen Sie nicht während der Benutzung des Testsprays. Sprühen Sie das Testspray nicht auf offenes Feuer. Der Ort, an dem Sie den Test durchführen, sollte gut durchlüftet sein. Vermeiden Sie jeglichen Haut- oder Augenkontakt während des Testens. Besprühen Sie niemandem den Kopf während der Anwendung. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie die Inhaltsstoffe einatmen oder wenn irgendein Körperteil gereizte Reaktionen aufweist.

Lagerung


Lagern Sie das Produkt in kühlen gut durchlüfteten Orten mit gutem Luftstrom. Halten Sie es von Kindern fern. Vermeiden Sie, es sehr hohen Temperaturen ($> 50\text{ }^{\circ}\text{C}$) auszusetzen. Bohren Sie kein Loch in den Spraybehälter und werfen Sie ihn nicht ins Feuer, auch nicht, wenn der Inhalt verbraucht ist.

Anwendung:

1. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise vor dem Testen.
2. Befestigen Sie die Hülle auf den getesteten CO-Melder.
3. Entfernen Sie den Aufkleber #2 von der Hülle, um durch ihn Zugang zum Loch zu bekommen.
4. Setzen Sie die Düse in das dafür vorgesehene Loch und wenden Sie das Testspray für 1 s an.
5. Bringen Sie den Schutzaufkleber #2 wieder an, um jegliches Versprühen oder Auslaufen des Sprays zu vermeiden.
6. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, drücken Sie den TEST-Knopf, um die Sirenen des Melders abzuschalten.
7. Wenn es in der nächsten Minute zu keiner Auslösung des Melders kommt, wiederholen Sie den Test.
8. Entfernen Sie nach einem erfolgreichen Test die Hülle und notieren Sie dies auf dem Aufkleber, der sich auf der Seite des Melders befindet. Der Aufkleber hat 10 Felder für Tests, die jedes Jahr durchgeführt werden müssen, bis die Lebenszeit des Melders endet.
9. Wenn der Melder nach mehrmaligem Testen nicht könnte er defekt sein – kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Errichter oder den Hersteller des Melders.

Das Set enthält:

CO Testspray	1x
Testhülle	5x



Hinweis: Obwohl dieses Produkt keine schädlichen Materialien enthält, empfehlen wir Ihnen, das Produkt nach der Verwendung an den Händler oder direkt an den Hersteller zurückzugeben.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz